

**Hellstein spol. s r.o.**

Vlčovice 11, Kopřivnice, CZ - 742 21

20**EN 12566-3+A2**Balená domovní čistírna odpadních vod pro čištění splaškových
(domovních) odpadních vod**STMH2, STMH5, STMH8, STMH10, STMH15, STMH27, STMH53,
STMHV5, STMHV8, STMHV10, STMHV15, STMHV35, STMHV53 STÄHLERMATIC®**

Materiál: POLYETHYLEN (PE)

Zkoušku provedl:Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH
Hergener Weg 30, 520 74 Aachen, NB 1739**Číslo zkoušky:**

PIA2007-010

Účinnost čištění:Stupeň výkonnosti (účinnosti) čištění při zkouškou
zjištěném organickém denním zatíženíBSK₅ = 0,19 kg / d

Teplota aktivační směsi nad 12 °C

* se zařízením na srážení fosforu

BSK₅ 95,3 %

CHSK 91,8 %

NL 95 %

N-NH₄ 93 %

Nc 59 %

Pc 56 % (80 %)*

Kapacita čištění (jmenovitá hodnota):Jmenovité organické denní zatížení (BSK₅) 0,30 kg / dJmenovitý denní průtok (QD) 0,75 m³ / d

Vodotěsnost (zkouška vodou): Vyhověla normě

Pevnost v tlaku (vypočtena podle 6.2.1): Vyhověla normě

Trvanlivost: Vyhověla normě