



Garantovaná účinnost čištění čistíren odpadních vod typ STMH, STMHV pro vypouštění do vod povrchových a do kanalizací

Kategorie výrobku označovaného CE	CHSK _{Cr}	BSK ₅	N-NH ₄ ⁺	N _{celk}	P _{celk}
I	70 %	80 %	-	-	-
II	75 %	85 %	75 %	-	-
III	75 %	85 %	80 %	50 %	80 %

Minimální účinnost čištění pro kategorie výrobků označovaných CE v procentech podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. pro vypouštění vod do vod povrchových a do kanalizací.

Název	CHSK _{Cr}	BSK ₅	N-NH ₄ ⁺	N _{celk}	P _{celk}
STMH, STMHV	91,8 %	95,3 %	93 %	59 %	80 % *

**se zařízením na srážení fosforu*

Výše uvedené hodnoty koncentrace znečištění na odtoku z ČOV „m“ jsou dosaženy a garantovány u ČOV, pokud:

- jsou zatěžovány na projektovou kapacitu
- jsou provozovány v souladu s platným provozním řádem dodávaným výrobcem
- složení odpadních vod odpovídá ČSN 75 6402 odst. 4.1

Ve Vlčovicích 1. 1. 2016
Ing. Rostislav Hellstein