



Garantované hodnoty znečištění odpadních vod z čistíren odpadních vod typ STMH a STMHV vypouštěných do vod podzemních

Emisní standardy pro odpadní vody vypouštěné z jednotlivých staveb poskytující ubytovací služby

„m“ (mg / l)				
CHSK _{Cr}	BSK ₅	P _{celk}	NL	N _{celk}
130	30	8	30	20

Hodnoty koncentrace znečištění na odtoku z ČOV „m“ odpovídají emisním standardům přípustného znečištění odpadních vod podle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. pro vypouštění vod do vod podzemních.

Pokud z vyjádření osoby s odbornou způsobilostí vyplýne, že vzhledem ke zjištěným hydrogeologickým charakteristikám a množství vypouštěných odpadních vod hrozí kontaminace podzemních vod mikrobiologickým znečištěním, stanoví vodoprávní úřad vedle přípustných hodnot znečištění také přípustné hodnoty znečištění mikrobiologických ukazatelů.

„m“ (mg / l)	
Escherichia coli	Enterokoky
150	100

Výše uvedené hodnoty koncentrace znečištění na odtoku z ČOV „m“ jsou dosaženy a garantovány u ČOV, pokud:

- jsou zatěžovány na projektovou kapacitu
- jsou provozovány v souladu s platným provozním řádem dodávaným výrobcem
- složení odpadních vod odpovídá ČSN 75 6402 odst. 4.1

Ve Vlčovicích 1. 3. 2016
Ing. Rostislav Hellstein